

# 争议案例分享（46）——关于外墙聚合物水泥砂浆套取定额的争议案例

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2024-01-29 07:41 发表于广东

点击上方蓝色字体关注我们



## 关于外墙聚合物水泥砂浆 套取定额的争议案例

某老旧小区改造工程，资金来源为财政资金，发包人采用公开招标的方式，确定由某建筑公司与勘察、设计公司组成的联合体负责承建。2021年11月签订的勘察设计施工总承包合同显示，工程采用工程量清单计价方式，综合单价依据《广东省建设工程计价依据2018》编制的施工图预算组价确定，目前处于预算编审阶段。

### 一、争议事项

本工程外墙装饰陶晶石饰面做法：①建筑基面...⑤15厚1:2.5水泥砂浆找平层抹光（预拌）⑥20厚聚合物水泥砂浆底层 ⑦聚合物水泥防水涂料（刷二遍）.....。现发承包双方就上述第⑥点做法套用定额产生争议。

### 二、双方观点

发包人认为，此做法为底层抹灰，应套用“A1-10-111普通防水砂浆 立面 20mm厚”子目，主材聚合物砂浆换算按市场成品价。

承包人认为，聚合物砂浆抹灰与防水砂浆抹灰的工艺、工序不一致，应套用“A1-13-23 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm”子目。

### 三、我站观点

按照本工程设计要求，20厚聚合物水泥砂浆为外墙装饰抹灰层中的中层，是防水涂料的基层面，应套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》“A1-13-23墙面聚合物水泥砂浆 20mm”定额子目。

（本案例信息来源于粤标定复函〔2023〕152号文。如有不同观点，欢迎留言分享。）

争议案例 344

争议案例 · 目录

上一篇 · 争议案例分享 ( 45 ) ——关于材料二次运输费的计价争议案例

阅读 884



广东省建设工程标准定额站订阅号

分享

收藏

3

4

写下你的留言