定额解答分享(3)

广东省建设工程标准定额站订阅号 2026年11月18日 07:40 广东 听全文



定额解答

使用《广东省通用安装工程综合定额（2018）》：

5.主结构厚度1.5mm以下的钢制桥架是否执行“金属线槽安装”项目？

答:是的。

6.主结构厚度1.5mm以下的成品防火桥架是否执行“金属线槽安装”项目？

答:成品防火桥架不区分结构厚度,均执行“防火桥架安装相应项目。

(本解答来源于《关于发布广东省建设工程定额咨询问题解答的通知(第43期)》(粤标定函〔2026〕11号，2026年5月25日)。如有不同观点，欢迎留言分享。)



阅读 593

留言

写留言

还没有留言，来写首评